



AB 552

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl

E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl



tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań oznaczone symbolami „A”, objęte zakresem akredytacji PCGA nr AB 552 oraz wyniki badań nieakredytowanych. Wyniki sporządzone akredytacją nie posiadają oznaczenia „A”.

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. 63 .2017

Kielce, dnia:

2017-01-24

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBK: 86/OBŚ/SP/17
NUMER PRÓBK I NADANY PRZEZ PRÓBKOBIORCĘ: 5
NAZWA I ADRES KLIENTA: Gmina Sobków Plac Wolności 12, 28 -305 Sobków
Wodociągi Gminne w Sobkowie, ul. Pl. Wolności 16, 28- 305 Sobków
Zlecenie Nr LHS.9052. 34 .2017 z dnia: 17.01.2017
DOKUMENT: woda do spożycia
RODZAJ PRÓBK: bez zasterżeń
OCENA STANU PRÓBK: wodociąg Mzurowa, Mzurowa -ujęcie wody
PUNKT POBORU PRÓBK:

PRÓBKOBIORCA: Przedstawiciel Wodociągów Gminnych w Sobkowie (J. Wierchowski zaświadczenie nr 29/2008 wydane przez PWiS w Kielcach)
POBIERANIE PRÓBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PRÓBK: 17.01.2017 godz. 11.30
DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBK DO BADAŃ: 17.01.2017 godz. 13.10
DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ / DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ: 17.01.2017 / 19.01.2017

Badane wskaźniki i parametry	Jednostka	Kod	Znak	Wynik	Dopuszczalne zakresy wartości ^(1,2)	Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A)	jk/100ml	011a	=	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli (A)	jk/100ml	015a	=	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Barwa (A)	mg Pt/dm ³	051b	<	2	(3)	PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Mętność	NTU	052a	=	0,21	(3)	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
pH (A) (ścieżenie jonów wodoru)	-	054a	=	7,3	6,5-9,5	Metoda nefelometryczna
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C (A)	µS/cm	057a	=	656	2500	PN-EN 27888:1999
TFN (smak) (A)	stopień rozcielenia	069a	<	1	(3)	PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
TON (zapach) (A)	stopień rozcielenia	061a	<	1	(3)	PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
Amonowy jon (A)	mg NH ₄ /dm ³	181b	<	0,07	0,50	PN-C-04576-4:1994 p.6a

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. 63 .2017

Kielce, dnia:

2017-01-24

JK - jednostki tworzące kolonię

(1) - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

(2) - dopuszczalne zakresy wartości wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

(3) - akceptowalna(y) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wynik podany po znaku "±" dla parametrów fizyko-chemicznych oznacza wynik poniżej granicy oznaczenia ilościowego metody, dla smaku i zapachu wynik akceptowalny

Autoryzował:

Kierownik Oddziału
Badań Higieny Środowiska

Elżbieta Siusiatyczk

2017-01-24

Zatwierdził:
Kierownik Oddziału
Laboratoryjnego
Joanna Ciborowska

- Oświadczam się, że:
1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.
 2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
 3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie w przypadku próbki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczące sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta.
 4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
 5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.